

Prot. 12421 del 3 luglio 2008

Al Dirigente dei Servizi Amministrativi
Dott.ssa Sonia Furlan
Sede

Com. → VIEAO
MENORELLO

Oggetto: agibilità Palestra di via Rovigo.

Il giorno 01.07.2008 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha espresso parere favorevole all'agibilità della Palestra di Via Rovigo, in seguito ai lavori di adeguamento realizzati sulla base del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 17.04.2007.

Entro breve saranno rilasciati il Certificato Prevenzione Incendi e il Certificato di Agibilità dell'impianto. In attesa del rilascio delle certificazioni è comunque possibile utilizzare l'impianto per le attività sportive e per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo, nel rispetto delle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa vigente e dal Piano Comunale di Emergenza.

Il numero di spettatori consentito è pari a 390 unità (308 posti a sedere, 80 posti in piedi e due posti riservati ai disabili).

Allego copia del verbale della Commissione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
Arch. Vincenzo De Nitto



Comune di Rubano via A. Rossi, 11 • 35030 Rubano • Padova
Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 • P. Iva 01740610280 • E-mail: puntosi@rubano.it

Prot. n. 12248/08

COMMISSIONE C.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'anno duemilaotto addì 01 del mese di Luglio alle ore 10,00, presso la sede municipale del Comune di Rubano, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo, convocata con nota in data 19/06/2008 prot. n. 11448/08, nelle persone dei Sigg:

Paolo Grossele <i>Stefano Gallo</i>	Paolo Grossele Sindaco – Presidente
Gianni Moro	Del.Com. Cons.PM. PDOvest
Claudio Carta	Rappresentante USL 16 Dip. Prevenz.
Gabriele Bassi	Rappresentante C.O.N.I. Prov.le
Vincenzo de Nitto	Dirigente Servizi Tecnici
Paolo Nardi	Esperto in Elettrotecnica– dipendente c.le
<i>Vincenzo Poccia</i>	<i>DELEGAIO COM. VV.FF. W.F.F.</i>

E' presente l'Ing Michele Sanfilippo in qualità di progettista e direttore dei lavori incaricato. Assiste in qualità di segretario il Geom. Franco Gallo, responsabile del procedimento del Comune di Rubano.

All'ordine del giorno è la verifica dei lavori ultimati relativi all'appalto di "Manutenzione e miglioramenti funzionali della Palestra di Via Rovigo" di cui al progetto esecutivo approvato con D.G. n. 42 del 17/04/2007, per parere di competenza relativo all'agibilità dell'edificio.

LA COMMISSIONE

Visto il verbale della C.C.V.L.P.S. in data 15/Marzo/2007 prot. n. 4774 con il quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto per i lavori di "Manutenzione e miglioramenti funzionali della Palestra di Via Rovigo", con prescrizioni formulate dal Comando provinciale VV.FF. riguardanti l'adeguamento da cm. 90 a cm. 120 delle scale di accesso alle gradinate;

Unità organizzativa e Responsabile del Procedimento: Progettazione : Franco Gallo

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00
o su appuntamento



Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Esaminata la documentazione agli atti e verificate le lavorazioni eseguite,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio dell'agibilità dell'edificio comunale denominato Palestra di Via Rovigo civ. 1

L'impianto può essere utilizzato anche per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo per l'attività individuata al n° 83 del Decreto del Ministero dell'Interno 16/02/1982 e comprendente anche le attività di cui al n° 91, a condizione che siano rispettate le norme di prevenzione incendi e le condizioni di esercizio stabilite dai piani di emergenza elaborati dal comune.

LA ESPERIENZA NON DOVREBBE CONGIUNGERE UENIRE ALTERNATA E DOVREBBE
LIMITARSI LO APERTURA AL PUBBLICO ALLE TRIBUNE *

LA COMMISSIONE
[Handwritten signatures]

IL PRESIDENTE *[Handwritten signature]*

Delegato Com. Cons. PD OVEST

Rappresentante C.O.N.I.. Prov.le

Rappres. USL n. 16 - Dip. Prevenzione

Dirigente Servizi Tecnici

Esperto in elettrotecnica - Dipendente C.le

DELEGATO DEL CONSORZIO PROV. VU.F.F.

** IL RAPPRESENTANTE DEL CODICE

DUE PUNTI INTERVENE X
CONTINENTE - ELEVARE
SOMMARIO DEL PLOTIN. LIONE:

CE: ETIC: ALTRUS CONIUGATI A TORA LA COMMISSIONE

Il Segretario
IL TECNICO COMUNALE
Gen. Franco Gallo



* ALTERNI NON DOVREBBE ESSERE POSITIVE AL CARICO D'INCENDIO

O ALLE INTERRUZIONI ELETTRICHE


[Handwritten signatures and notes]

Unità organizzativa e responsabile del Procedimento: Progettazione : Franco Gallo

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00
o su appuntamento



Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it



PALLANNO
sez. A-A vedere
TAV. VF2-5

PALLACANESTRO

Cassa di smaltimento larghezza 120 cm -
gradini di smaltimento n. 20, 130

±0.00

POSTI TOTALI n. 399 (308 a sedere, 80 in piedi, 2 disabili) -
MODULO DI USCITA DISPONIBILI 9

posti a sedere totali n. 308

posti in piedi n. 80

